



СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ-ЕАД

София 1756, ул. „Пловдивско поле“ № 6

Тел: 807 61 00, Факс 872 06 51, <http://www.sbaloncology.bg>

Специализирана болница
за активно лечение по онкология
10-00-285
23.07.2015г.
София

ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗЯСНЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение по поставено изискване в Техническата спецификация, неразделна част от възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП-публична покана за: “Доставка на климатици за UPS и сървър” във връзка с приемане на обект „Пристройка, рехабилитация и привеждане в съответствие с НМС и изискванията на ЕС на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛО-ЕАД” по инвестиционен проект BG161PO001/1.1-08/2010/001 “Разширение на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на „СБАЛ по онкология-ЕАД”, гр.София”, финансиран по ОП „Регионално развитие”2007-2013г.” на основание чл. 101б от ЗОП давам следното разяснение:

1. Въпрос:

Във връзка с горесцитираната публична покана, моля за уточнение на дължината на тръбния път по позиция 1 – сплит климатизатори-пом.П12 (ел.инсталации) UPS, които трябва да се оферира в ценовата оферта. Посоченият тръбен път /20м./общо за четирите броя климатизатори ли е или дължината на тръбния път на всеки поотделно е до 20 м?

Отговор:

Във връзка с горесцитираната публична покана, уточнявам, че посоченият тръбен път /20м./ указва, че дължината на тръбния път на всеки сплит климатизатор поотделно е до 20 м.

ПРОФ. Д-Р ПАНАЙОТ КУРТЕВ

За изпълнителен директор на „СБАЛ по онкология” ЕАД
на основание Заповед № 3-219/16.07.2015г.

